

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002121

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	NM 1-63S, NM 1-63H ;详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002121

产品系列、型号、规格(附件):

NM1-63S, NM1-63H  
Ui: 800V, Uimp: 8kV;  
Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;  
In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A;  
Ics: S 型: 18kA(AC220V/AC230V/AC240V), 13kA(AC380V/AC400V/AC415V);  
H 型: 32.5kA(AC220V/AC230V/AC240V), 25kA(AC380V/AC400V/AC415V);  
Icu: S 型: 35kA(AC220V/AC230V/AC240V), 25kA(AC380V/AC400V/AC415V);  
H 型: 75kA(AC220V/AC230V/AC240V), 50kA(AC380V/AC400V/AC415V);  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 脱扣级别: 5, 10A, 10, 20; 选择性类别: A 类;  
频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 3P+N(3 个保护线, N 线零线), 4P; 适用于隔离用(3P+N 除外);  
配用的辅助触头(1NO1NC, 2N0NC);  
Ui: 500V, Uimp: 4kV, Ith: 3A;  
AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
预付费分断脱扣器: Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;  
电涌操作机构:  
Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V,  
DC220V/DC250V;  
欠压脱扣器: Us: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V.

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cw.z@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。