



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：V2022CQC107502-970487  
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：NXB-63T

检测机构：浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心（浙江）



<p>产品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: NXB-63T</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 121 只</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2022-07-08</p> <p>完成日期: 2022-08-29</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NXB-63T; <math>U_i</math>: 690V; <math>U_{imp}</math>: 4kV; <math>U_e</math>: AC230V (1P、2P)、AC400V (3P、4P);</p> <p><math>I_n</math>: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; <math>I_{cn}=I_{cs}</math>: 6000A (C 型 6A~40A)、4500A (C 型 50A~63A、D 型); 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)</p>	
<p>主检: 朱晓熔 签名:  日期: 2022-08-29</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2022 年 08 月 30 日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-08-30</p>	
<p>签发: 胡海清 签名:  日期: 2022-08-30</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p>

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-NPC0307-22070803
首页	√	1	17001-NPC0307-22070803-S
报告组成	√	1	17001-NPC0307-22070803-S
安全型式试验报告	√	256	17001-NPC0307-22070803-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验