

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107359607

发证日期: 2022 年 10 月 24 日

有效期至: 2032 年 09 月 14 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-40T、NXBLE-63T; $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 4kV; $U_e$ : AC230V(1P+N、2P), AC400V (3P、3P+N、4P); $I_n$ : NXBLE-40T(6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A), NXBLE-63T (50A、63A); 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; $I_{\Delta n}$ : 0.03A, AC 型; 电子式; $I_{\Delta m}$ : 630A; $I_{cn}=I_{cs}=4500A$ (C 型 50A~63A, D 型), $I_{cn}=I_{cs}=6000A$ (C 型 6A~40A); 极数: 1P+N、3P+N (N 极常通, 不适用于隔离), 2P、3P、4P (适用于隔离)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 09 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心