



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0409



162309010553

No:2017-1746A-8

# 检 验 报 告

产品名称 三相干式进线电抗器

受检单位 浙江正泰电源电器有限公司

检验类别 型式试验

委托单位 浙江正泰电源电器有限公司

中国赛宝 (四川) 实验室



# 中国赛宝（四川）实验室

## 检验报告

No:2017-1746A-8

共 5 页第 1 页

产品名称	三相干式进线电抗器	型号规格	ACLSG-800/4.4
商 标	<b>CHNT</b>	检验类别	型式试验
生产单位	浙江正泰电源电器有限公司	生产单位地址	温州市滨海经济技术开发区
受检单位	浙江正泰电源电器有限公司	受检单位地点	/
送样者	浙江正泰电源电器有限公司	抽样日期	/
样品数量	1 台	到样日期	2017 年 09 月 05 日
抽样基数	/	生产日期 或原编号	2017 年 07 月
样品等级	合格品		
样品状态	正常	检验日期	2017 年 09 月 07 日 - 2017 年 09 月 25 日
检验依据	GB19212.1-2008、Q/ZT 809-2016		
检验项目	1、一般检查                      2、接线端子机械强度                      3、绕组直流电阻 4、绝缘电阻                      5、介电性能                      6、电感量 7、负载损耗                      8、温升试验                      9、噪声试验 10、湿热性能试验                      11、防锈		
检验结果	以上检验项目均符合标准要求。		
结 论	根据以上标准检验，该样品所检项目合格。  签发日期：2017 年 09 月 26 日		
备 注	/		

批准:

张良栋

审核:

胡耀庭

主检:

吴兴仙

