



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0409



162309010553

No: 2017-1746A-2

检 验 报 告

产品名称 三相干式出线电抗器

受检单位 浙江正泰电源电器有限公司

检验类别 型式试验

委托单位 浙江正泰电源电器有限公司



中国赛宝（四川）实验室

检验报告

No:2017-1746A-2

共 5 页 第 1 页

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| 产品名称 | 三相干式出线电抗器 | 型号规格 | OCLSG-60/2.2 |
| 商 标 | CHNT | 检验类别 | 型式试验 |
| 生产单位 | 浙江正泰电源电器有限公司 | 生产单位地址 | 温州市滨海经济技术开发区 |
| 受检单位 | 浙江正泰电源电器有限公司 | 受检单位地点 | / |
| 送样者 | 浙江正泰电源电器有限公司 | 抽样日期 | / |
| 样品数量 | 1 台 | 到样日期 | 2017 年 09 月 05 日 |
| 抽样基数 | / | 生产日期 或原编号 | 2017 年 07 月 |
| 样品等级 | 合格品 | | |
| 样品状态 | 正常 | 检验日期 | 2017 年 09 月 07 日 - 2017 年 09 月 25 日 |
| 检验依据 | GB19212.1-2008、Q/ZT 809-2016 | | |
| 检验项目 | 1、一般检查 2、接线端子机械强度 3、绕组直流电阻 4、绝缘电阻 5、介电性能 6、电感量 7、负载损耗 8、温升试验 9、噪声试验 10、湿热性能试验 11、防锈 | | |
| 检验结果 | 以上检验项目均符合标准要求。 | | |
| 结 论 | 根据以上标准检验，该样品所检项目合格。 签发日期： | | |
| 备 注 | / | | |



批准: 张良群

审核: 胡耀文

主检: 吴兴仙