

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304644797

发证日期: 2023 年 03 月 27 日

有效期至: 2031 年 12 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
NC8-400,NC8-500,NC8-400/N,NC8-500/N,NC8-400/W,NC8-500/W,NC8-400/W/N,NC8-500/W/N; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010304644797

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC8-400,NC8-500,NC8-400/N,NC8-500/N,NC8-400/W,NC8-500/W,NC8-400/W/N,  
NC8-500/W/N

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:450A(NC8-400,NC8-400/N,NC8-400/W,NC8-400/W/N);

Ith:630A(NC8-500,NC8-500/N,NC8-500/W,NC8-500/W/N);

NC8-400,NC8-400/N,NC8-400/W,NC8-400/W/N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/450A,AC380V/400/450A,AC660V/690V/450A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/400A,AC380V/400/400A,AC660V/690V/303A;

NC8-500,NC8-500/N,NC8-500/W,NC8-500/W/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/630A,AC380V/400/630A,AC660V/690V/630A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/500A,AC380V/400/500A,AC660V/690V/354A;

Us: AC/DC110V~127V,220V~240V,380V~415V;

AC/DC48V~130V,100V~250V,250V~500V(NC8-400/W~500/W,NC8-400/W/N~500/W/N);

50/60Hz,DC;

极数:3P;

配用的辅助触头模块:(外置)

NCF1-11C/B(已获证:原证书编号:CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/0.95A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A,DC220V/250V/0.15A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2013010304644797

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心