



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称	机床控制变压器
委托单位	温州正泰电源电器有限公司
检验目的	质量检验
报告编号	COMPA1-20213744

国家广播电视产品质量检验检测中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

检 验 报 告					
委托单位	温州正泰电源电器有限公司		委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道 1318 号	
产品名称	机床控制变压器		型号	JBK5-800	
样品编号	20210928012720		数量	1 台	
检验部门	安全检测室		检验日期	2021.09.28 至 2021.10.22	
取样方式	送样		样品状态	良好	收样日期 2021.09.28
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) °C 相对湿度: (45 - 65) %RH 大气压力: (99-101) kPa				
检验说明: 受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 JBK5-800 型机床控制变压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》对其进行性能测试。					
检验结论: 温州正泰电源电器有限公司提供的 JBK5-800 型机床控制变压器, 经检验, 其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求, 性能测试符合 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》的要求。					
意见或建议: 无					
编制:	沈秋晨	审核:	张宇平	批准 (盖章):	韩正涛
日期:	2021.11.2	检验检测专用章	日期:	2021.11.2	检验检测专用章

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。